

Rachanie, dnia 16.03.2020r.

GKB.271.4.2020.RK

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rachanie od km 0+685 do km 1+110 o długości 0,425 km”

Wójt Gminy Rachanie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie Nr 1

Według pkt. 11 d.4 przedmiaru robót należy wykonać warstwę odsączającą z piasku o gr.15cm, natomiast według wykazu zjazdów zaprojektowano warstwę o grubości 10cm. Prosimy o uściślenie grubości warstwy odsączającej pod zjazdami.

Odpowiedź:

Na zjazdach należy wykonać warstwę odsączającą z piasku zgodnie z wykazem zaprojektowanych zjazdów o grubości 10 cm.

W Ó J T
mgr inż. Roman Miedziak