

GKB.271.1.2020.RK

Rachanie, dnia 23.01.2020r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa sieci wodociągowej na osiedlu Mieszkaniowym w m. Wózuczyn – Cukrownia – obręb Michałów – Kolonia gm. Rachanie.”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania otrzymane dnia 20.01.2020r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur osłonowych z PE o odpowiednich średnicach zamiast rur stalowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur osłonowych z PE. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

W Ó J T

mgr inż. Roman Miedziak
(imię i nazwisko)
podpis kierownika zamawiającego