

Warunki Techniczne

na wykonanie projektu budowlanego p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m. Woźuczyn – Cukrownia – obręb Michalów-Kolonia gm. Rachanie” – sieć wodociągowa z przyłączami

1. Gmina Rachanie zapewnia dostawę wody bytowo-gospodarczej dla mieszkańców Osiedla Mieszkaniowego w m. Woźuczyn – Cukrownia na cele bytowo - gospodarcze jak i p.pożarowe w wysokości 10 dm³/sek. ze stacji wodociągowej na terenie tego Osiedla.

Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci dz 110 PVC za pomocą trójnika w węźle oznaczonym jako 1 na działce nr. 164. i objąć zabudowania zgodnie z zakresem map sytuacyjno-wysokościowych 1:500.

Ponadto sieć projektowaną połączyć z sieciami zasilanymi z oddzielnych stacji wodociągowych czyli ze stacji w Rachaniach oraz stacji Siemnice. Końcówka sieci zasilana z Rachan położona jest na działce nr. 315/1 obręb Kolonia Michalów przy drodze Rachanie - Michalów. Końcówka sieci zasilana ze stacji Siemnice położona jest na działce nr. 473/2. obręb Kolonia Michalów przy drodze powiatowej nr. 3509L Woźuczyn – Grodysławice. Celem tego połączenia jest awaryjny przerzut wody w przypadku postoju któregośkolwiek źródła wody.

2. Sieć wodociągową i przyłącza projektować z rur PE100RC SDR17 nie wymagających podsypki i zasyпки piaskowej. Rury sieci łączyć za pomocą zgrzewów doczołowych, a przyłącza kształtkami gwintowo-zaciskowymi. Węzły na sieci z żeliwa kołnierzonego sferoidalnego; hydranty p.pożarowe nadziemne dn 80.

3. Obliczenia hydrauliczne wykonać przyjmując jako ciśnienie wyjściowe poziom wody w zbiorniku wyrównawczym czyli **0,30 MPa** w węźle nr. 1 (działka nr. 164) tak dla rozbioru bytowo-gospodarczego jak i p.pożarowego 10,0 dm³/sek.

4. Przyłącza do budynków kończyć wejściem do pomieszczenia piwnicznego; roboty związane z przebudową instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku nie są objęte tym opracowaniem.

5. Przejścia pod drogami projektować zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim i Gminy Rachanie

6. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną projektować zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli tej infrastruktury

7. Pozostałe warunki projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Rachanie dnia. 20.06.2018 r.

URZĄD GMINY
22-640 RACHANIE
ul. Dolna 1
tel (0-84) 647-11-03, fax (0-84) 647-11-03
REGON 000545828 NIP 921-15-69-635

Z up. WÓJTA
mgr Agneta Niedziółka
SKARBNIK GMINY

Rachanie dnia 11.05.2018r.

Doradztwo i Wykonawstwo

Robót Budowlanych „AKTEX”

Antoni Kopytko

22 – 600 Tomaszów Lub.

ul. Rogóźnieńska 63

DECYZJA

Warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym

Na podstawie art.39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Wójta Gminy Rachanie z dnia 10.05.2018 r. (data wpływu 10.05.2018 r.) przez Firmę „AKTEX” Tomaszów Lub. o wydanie warunków technicznych na wykonanie przejść projektowanych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Wożuczyn Cukrownia .

Wyrażam zgodę na lokalizację w postaci rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych , w pasie drogowym drogi gminnej nr 112036 (dz. nr 135) , nr 112037 (dz. nr 150) oraz dróg wewnętrznych o nr dz. 139, 158, 214, 224, 173, 187, 123 w miejscowości Wożuczyn Cukrownia obręb geodezyjny Michałów Kolonia wg. przebiegu wrysowanego na załączonym planie sytuacyjnym przy zachowaniu następujących warunków:

Rodzaj inwestycji: przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wożuczyn Cukrownia , obręb geodezyjny Michałów Kolonia .

1. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym.
2. W przypadku kolizji przyszłych inwestycji właściciela terenu, zgodnych z planami zagospodarowania terenu i jego przeznaczeniem, z w/w zadaniem inwestycyjnym, wnioskodawca dokona przebudowy urządzeń na własny koszt w celu likwidacji kolizji.
3. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności formalno – prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych

warunki szczegółowe

4. Lokalizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wg. przebiegu wrysowanego na załączonym planie sytuacyjnym.
5. Przejście pod jezdnią wykonać przewiertem bez naruszenia nawierzchni jezdni, rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne umieścić w rurze osłonowej.
6. Po wykonaniu prac teren pasa drogowego należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez optymalne zagęszczenie ziemi w wykopach.

7. Na wykonane w pasie drogowym roboty w zakresie oddziaływania na konstrukcję jezdni oraz na roboty ziemne i odtworzeniowe inwestor udzieli gwarancji na okres dwóch lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 p 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ decyzja uwzględnia żądania strony.

Informacje dodatkowe

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332). Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym i fizyczne umieszczenie urządzeń nie związane z gospodarką drogową potrzebami ruchu drogowego, po które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Urzędu Gminy w Rachaniach w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 328).

W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 3, 4, 5 i 8 cytowanej na wstępie ustawy o drogach publicznych ustalona będzie opłata za zajęcie pasa w celu wykonania robót (iloczyn powierzchni pasa zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego) pobierana za każdy rok umieszczenia (opłata coroczna).

Rozpoczęcie robót będzie możliwe po:

1. Uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy.
2. Uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Dokonanie opłat wymaganych na dzień rozpoczęcia robót.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a



Z up. WÓJTA
mgr Agata Niedziółka
SKARBNIK GMINY

Zezwolenie niniejsze jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.), załącznik do ustawy część III ust.44 pkt 2 kol.4 pkt 9.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j./ i Uchwały Nr 88/2011 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lub. z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych po rozpatrzeniu złożonego wniosku

**Doradztwo i Wykonawstwo
Robót Budowlanych „AKTEX”
Antoni Kopytko
ul. Rogózińska 63
22-600 Tomaszów Lubelski**

z dnia 10.05.2018r. (wpływ do Z.D.P. w Tomaszowie Lubelskim w dniu 11.05.2018r.) w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg powiatowych nr 3508L Józefówka – Rachanie – Michałów – Nadolce (dz. nr 243 i 470) i nr 3509L Woźuczyn – Grodysławice (dz. nr 252) w m. Michałów Kolonia gm. Rachanie w ramach realizacji projektu „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m. Woźuczyn – Cukrownia – obręb Michałów – Kolonia gm. Rachanie”.

zezwalam:

na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych nr 3508L Józefówka – Rachanie – Michałów – Nadolce (dz. nr 243 i 470) i nr 3509L Woźuczyn – Grodysławice (dz. nr 252) w m. Michałów Kolonia gm. Rachanie

- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w postaci przejść poprzecznych pod drogami powiatowymi. Lokalizacja inwestycji według planu sytuacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

WARUNKI

lokalizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym:

1. Sieć wodociągową i kanalizacyjną wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych sterowanego pod w/w drogami powiatowymi na głębokości min. 1,2 m od najniższej rzędnej terenu, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Komory przewiertu umiejscowić poza istniejącym pasem drogowym.
3. Nie dopuszcza się rozkopania jezdni ani istniejącego chodnika podczas realizacji ułożenia przedmiotowego kabla.
4. Wykopy pod przedmiotową infrastrukturę (w pasie drogowym oraz poza nim) nie mogą naruszać znaków granicznych i punktów geodezyjnych oraz nie mogą negatywnie wpływać na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
5. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego należy doprowadzić do należytego stanu technicznego, zgodnie ze sztuką budowlaną. Zasyпка wykopu piaskiem z zagęszczeniem, wskaźnik zagęszczenia $I_s = 1,00$. Na zniszczone powierzchnie trawnika należy nawieźć warstwę humusu o grubości min. 5 cm i obsiać nasionami trawy. Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązuje Inwestora robót do przedstawienia wskaźnika zagęszczenia gruntu, wykonanym przez specjalistyczne laboratorium drogowe. Brak przedstawionego wskaźnika będzie skutkować nie odebraniem pasa drogowego i naliczeniem kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego.
6. Na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej, Inwestor zadania uzyska odrębne zezwolenie tut. Zarządu, przedkładając co najmniej 1 miesiąc przed przystąpieniem do robót stosowny wniosek wraz z następującymi załącznikami:
 - a) po 3 egz. mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanego zajęcia pasa drogowego,
 - b) po 3 egz. kserokopii niniejszej decyzji,
 - c) zatwierdzony w tut. Zarządzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (jeżeli roboty prowadzone są w pasie drogowym).
7. Za uszkodzenia pasa drogowego, które mogą być następstwem wykonywanych prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji odpowiada Inwestor, na którym spoczywa obowiązek naprawy szkody lub pokrycia kosztów związanych z jej usunięciem.

STAROSTWO POWIATOWE
w TOMASZOWIE LUB.
ul. Lwowska 68
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

SPECJALISTA
D/S UŻYCIEMANIA DROG
inż. Jakub Czajkowski

bra. Zygmunt Moska
upr. bud. 2132/Lb/73
w specjalności instalacje i urządzenia
sanitarne bez ograniczeń

2 up. 11.11.1951
Lud
Karlson, Maria
Karlson, Friedrich
Karlson, Friedrich, Christian

2018-07-20

Tomaszów Lubelski, 2018-07-19

STAROSTA TOMASZOWSKI
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (0-84) 6658750, fax (0-84) 6643951
e-mail: zud@etomaszow.org.pl

Protokół Nr GK.6630.99.2018

z narady koordynacyjnej dotyczącej projektowanej sieci uzbrojenia terenu odbytej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Lwowskiej 68
na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (DZ.U.2015.520 z późniejszymi zmianami), w formie:
- zebrania zainteresowanych stron;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Data posiedzenia Narady Koordynacyjnej: 2018-07-19

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Dariusz Pitura – Kierownik PODGiK

Przedmiot narady: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Michałów Kolonia.

Charakterystyka: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym
w m. Michałów Kolonia gm. Rachanie.

Dla:

Gmina Rachanie

Adres :

22-640 RACHANIE
Dolna 1

Na zlecenie: GK.6630.99.2018 **z dnia:** 2018-07-16 **znak:** b/z

Data wpływu zlecenia na Naradę: 2018-07-16

Michałów-Kolonia

gmina: Rachanie

Oznaczenie arkusza mapy: brak

Inwestor:

Gmina Rachanie

22-640 RACHANIE
Dolna 1

Jednostka projektowa :

inż. Zygmunt Moskal i inni

Autor opracowania:

mgr inż. Agata Siczkoś i Antoni Kopytko

Za zgodność z oryginałem

Tomaszów Lub. dn. 20. VII. 2018.
Z up. STAROSTY

Dariusz Pitura
Kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko uzgadniającego, stanowisko Podpis i data
1	Starosta Tomaszowski	Kierownik PODGIK (Narady Koordynacyjnej GESUT) Dariusz Pitura	Uzgodniono	2018 -07- 20 2018 -07- 19 Z up. STAROSTY Dariusz Pitura Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim	Jakub Chyżyński Dyrektor ZDP Tomaszów Lubelski	- bez uwag.	DYREKTOR Paweł Kościółko 19.07.2018r.
3	Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice	Jacek Bakota, Jerzy Prokop	<p>Uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 20.07.2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 - zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (podstawowe odległości w pionie i poziomie w miejscach zbliżeń i skrzyżowań nie mniejsze niż 0,5m) - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).</p>	


Za zgodność z oryginałem

Tomaszów Lub. dn. 20 LIP. 2018

Z up. STAROSTY

Dariusz Pitura
Kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Z up. STAROSTY
Dariusz Pitura
Kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko uzgadniającego, stanowisko Podpis i data
4	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny w Tomaszowie Lubelskim	Andrzej BIELA, Marcin KOZDRA	W miejscu skrytowania kabli 2 kablami 471/1; 472/1 prace wykonano przy kablach SN wyłożonych spł. nagiecie - prace wykonane. W miejscu służących 2 kablami SN - należy wykonać prace okablowania na kable energetyczne. W pobliżu służących prace należy wykonać, wzmocnić. B. / uzgadniono.	Kierownik Wydziału Rozwoju 19.07.2018 Andrzej Biela
5	Urząd Gminy w Rachaniach	Roman KUŹNIARZ	Bez uwag.	19.07.2018 Z up. JTA Roman Kuźniarz KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
6	Zleceńodawca, Inwestor, Projektant			

Za zgodność z oryginałem

Tomaszów Lub. dn. 20 LIP. 2018.

Z up. STAROSTY

Dariusz Pitura

Kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Lp	Nazwa Instytucji Warning: IllegalMediaSource	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko uzgadniającego, stanowisko Podpis i data
7	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Tomaszowie Lubelskim	Marian Warzocha, Jolanta Lenart	Bez uwag	19.07.2018 Marian Warzocha

Przedłożony na naradę koordynacyjną projekt celem uzgodnienia bezkolizyjności usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wobec istniejących sieci został rozpatrzony przez uczestników narady koordynacyjnej z uwagami.

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: zleceniodawcy, inwestora i projektanta.

Na tym protokół zakończono.

20 LIP. 2018

Z up. STAROSTY

Dariusz Pitura
Kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Za zgodność z oryginałem

Tomaszów Lub. dn. 20 LIP. 2018

Z up. STAROSTY

Dariusz Pitura
Kierownik Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tomaszów Lubelski 04.07.2018 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (Dz.U.2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami), projekt budowlano-wykonawczy p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Mieszkaniowym w m. Woźuczyn - Cukrownia – obręb Michałów-Kolonia gm. Rachanie” – sieć wodociągowa z przyłączami jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stanowi również komplet z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant: inż. **Zygmunt Moskal** upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń

Antoni Kopytko upr. nr. ANB-513/1/65/81 w specjalności instalacyjno-sanitarnej (sporządzanie projektów o powszechnie znanych rozwiązaniach)

Opracował:

mgr inż. **Agata Sieczkoś**

Sprawdzający branży sanitarnej: inż. **Stanisław Jakubowski** upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń

URZĄD WOJEWÓDZKI
w LUBLINIE

Lublin, dnia 19 grudnia 197 3 r.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Środowiska

Nr ewid. uprawn. 2132/Lb/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. -- prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46)
oraz § 29 i § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Ko-
mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Zygmunt MOSKAŁ

Ob. inżynier urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 16 sierpnia 1947 r. w Lublinie

o t r z y m u j e

w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów instalacji
i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano-konstrukcyj-
nych w zakresie w jakim projekty te wchodzą jako elementy budowlane
do projektów instalacji i urządzeń sanitarnych.



Za Wojewodę

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. arch. Olgierd Giszewski
Główny Architekt Wojewódzki

Za zgodność:

mgr Zygmunt Moskał
upr. bud. 2132/Lb/73
w specjalności instalacje i urządzenia
sanitarne bez ograniczeń

Województwo Świętokrzyskie
Plan...
21...
ul. Ormiańska 9 i 11, tel. 34-43, 34-40

Zamość, dnia 26 października 1981 r.
STAROSTWO POWIATOWE
W TOMASZOWIE LUBRAKIM
ul. Lwowska 68
22-600 TOMASZÓW LUBRAKI

Nr ewid. ANB-513/1/ 65 /81

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

§ 5 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.4 lit.a i b oraz
Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2, § 6 ust.4
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Ob. ANTONI STANISŁAW KOPYTKO

- technik urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 17 grudnia 1952r. w Woźuczynie

ma przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej
funkcji kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Ob. ANTONI STANISŁAW KOPYTKO jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów instalacji i sieci oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych
i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych
uzbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiązaniach
konstrukcyjnych;
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów
instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Otrzymuje:

1. Ob. Antoni Kopytko
Woźuczyn, gm. Rachanie.
2. a/a

I. K.

Za zgodność:
Inż. Zygmunt Moskal
upr. bud. 2132/Lb/73
w specjalności instalacje i urządzenia
sanitarne bez ograniczeń

(oxylwru i dym)

(962224)

Lublin, _____, dnia 16 sierpnia 1930 r.

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 _____, § 13 ust. 1 pkt 1, lit. a, b

Wzporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Stanisław Roman JAKUBOWSKI (miejscowość zamieszkania) Gmleń (nazwa)

inżynier budownictwa lądowego

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 17 listopada 1945 r. w Zaraszowie gm. Bychawa.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

PROJEKTANTA

(кодз) функц

W specjalności — instalacyjno-inżynierskiej
(rodzaj specjalności technicznej)

Технический персонал (рабочий персонал)

w zakresie _____ w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

MA-BU-11
CWD MA-BU-11 2m, 1007-Pw-W-78 WDA 2m, 114-K1 500 pl/m, Y12
(specjalizacja kawodowa)

© 1999 by the American Psychological Association


2

STAROSTWO POWIATOWE
w TOMASZOWIE LUB.
ul. Lwowska 68
22-600 TOMASZÓW LUB.
TEL. 22-60-00-00

Za zgodność:

mgr. Zygmunt Moskal
upr. bud. 2132/Lb/73
w specjalności instalacji i urządzeń
elektrycznych bez ograniczeń

30



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4LY-A33-3R3 *

Pan Zygmunt Moskal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2135/01

adres zamieszkania Faraona 4/12, 20-635 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność:
[Podpis]
mgr Zygmunt Moskal
upr. bud. 2132/Lb/73
* specjalności instalacje i urządzenia
sanitarne bez ograniczeń

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CHB-CLI-WDV *

Pan Antoni Kopytko o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3106/02

adres zamieszkania Rogózieńska 63, 22-600 Tomaszów Lub.

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność:
mgr. Zygmunt Moska
upr. bud. 2132/Lb/73
w specjalności instalacje i urządzenia
sanitarne bez ograniczeń

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RMW-2BN-KUY *

Pan Stanisław Jakubowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2235/01
adres zamieszkania Łukowska 12, 20-723 Lublin
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność:
[Podpis]
mgr. Zygmunt Moska
upr. bud. 2132/Lb/73
w specjalności instalacje i urządzenia
sanitarne bez ograniczeń

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.