Stacja trafo "Rachanie 2"

LEGENDA:

- Istniejący Krawężnik
- Projektowany krawężnik
- Projektowany krawężnik wtopiony
- Projektowane obrzeże
- Oś drogi
- Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,00cm
- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,00cm
- Projektowana chodnik z kostki betonowej gr. 6,00cm
- Istniejący chodnik z kostki betonowej gr. 6,00cm
- Istniejące ogrodzenie - planowane do wymiany
- Istniejąca linia kablowa do zabezpieczenia

Rura osłonowa 2x APS 110 L= 9m

Linia kablowa nN YAKY 4x120mm2 relacja:
- Stacja trafo Rachanie 2 - ZK-3 Szkoła
- ZK Dom Nauczyciela - ZK-3 Szkoła

ZK-3 Szkoła

DROGA POWIATOWA

Temat: Plan sytuacyjny- Zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN pod projektowanym zjazdem		Nr rys: E1
Projektant: mgr inż. Michał Markowicz Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Adres Inwestycji: dz. nr 1027, 1538 obręb Rachanie Pow:Tomaszów Lubelski Województwo: Lubelskie	Skala: 1:500
Uprawnienia: LUB/0072/PWBE/15	Inwestor: Gmina Rachanie ul. Dolna 1 22-640 Rachanie	Data 12. 2017r.
Podpis:		Arkusz: A3 420x297